



RADIATORRYPE: HUDEVAD PLAN TRYKPRØVET MED 5 ATO.
 ALLE MED MIDTERANBORING FOR DANFOSS VENTIL RAVL 15.

MÆRKE	RADIATORBETEGNELSE	h	b	ANTAL RIBBER
1	2636	300	82	98
2	1826	300	55	68
3	530	500	40	20
4	1477	200	82	53
6	988	500	40	37
7	692	400	40	26
8	2582	300	82	96
9	1448	300	55	54
10	668	500	55	25

BØRGE KLAUSEN ARKITEKT Hovedgaden 27-29 Kgs. Lyngby Telf. 87 96 10 *	BYGHERRE: KONSORTIUM VED ADRESSE: ARKITEKT BØRGE KLAUSEN HOVEDGADEN 27 - 29 LYNGBY	SAG NR. TEKN. NR. 10 S MÅL: 1:100
	SAG: KÆDEHUSE BELIGGENH.: KONGEDALEN RUNGSTED KYST MATR. NR.: 1 ^{bz} - 5E SMIDSTRUP TEKN. VEDR.: VARMEPLAN	TEKN. AF: A.W. DATO: 24.6.76 REV.: 8.12.76